

QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA ¹

OBS: Preencher somente campos em branco

INSERIR NOVA LINHA

Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	AR CONDICIONADO	1	2,9	2,9	0,91	3,19	1	2,90	3,19
2	AR CONDICIONADO	1	36,426	36,426	0,91	40,03	0,7	25,50	28,02
3	CHUVEIRO	1	27,2	27,2	1	27,20	0,55	14,96	14,96
4	FORNO	1	15,5	15,5	1	15,50	1	15,50	15,50
5	ILUMINAÇÃO	1	8,087	8,087	0,92	8,79	1	8,09	8,79
6	TOMADAS	1	12	12	1	12,00	1	12,00	12,00
7	TOMADAS	1	9	9	1	9,00	0,5	4,50	4,50
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
TOTAL				111,11	0,96	115,7056		83,45	86,96
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA				0,92					
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO				0,96					

¹ Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.